


INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ESCALA = 1 : 75



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ESCALA = 1:50

QUADRO DE CARGAS															
QUADRO	CIRCUITO	LOCAL	TOMADAS (W)					ILUMINAÇÃO (W)		TOTAL (VA)	DISJUNTOR (A)	BITOLA FIO (mm²)	FASE R	FASE S	FASE T
			100	600	7000	4200	4200	100	60						
QD1	1	ILUMINAÇÃO						11		1100	16	1,5	X		
QD1	2	TOMADA DE USO GERAL	16	5						4600	20	2,5	X		
QD1	3	TUE AR CONDICIONADO				1				4200	20	2,5	X	X	X
QD1	4	TUE AR CONDICIONADO				1				4200	20	2,5	X	X	X
QD1	5	ILUMINAÇÃO EXTERNA						6		600	16	1,5	X		
QD1	6	ESPERA					1						X		
QD1	7	ESPERA					1						X		
QD1	8	ESPERA					1						X		
		TOTAL	1600	3000	0	8400	12600	1700	0	14700	50	10	11150	4850	4850
TOTAL GERAL										KVA	(A)	(mm²)			
										20,849	50	10			
OBSERVAÇÕES															
CABOS E FIOS COM PORTEÇÃO MINIMA PARA 750V.															
CABOS E FIOS DE ENTRADA COM PROTEÇÃO MINIMA PARA 1000V.															
CORES RECOMENDADAS PARA CABOS E FIOS:															
FASE - PRETO, VERMELHO E BRANCO															
NEUTRO - AZUL															
TERRA - VERDE															
RETORNO SIMPLES - AMARELO															
ELETRODUTO NÃO ESPECIFICADO 25mm															
ELETRODUTOS DE ENTRADA CORRUGADO DE 1" 1/2															



Eletroduto de Ø 1" 1/2

Eletroduto de Ø 3/4"

C5 : Iluminação da praça

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
DANTE ANTONIO POFFO
Engenheiro Civil
CREA/SC - 170239-0

ADRIANA CORREA
Secretária da Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM
CNPJ: 95.995.130/0001-18



- NOTAS:
- 1- AS ESPESSURAS DAS PAREDES SÃO: 15 CM PARA TIJOLOS, 10CM PARA CONCRETO
 - 2- AS DIMENSÕES ENTRE PARENTESES REFEREM-SE A CAIXA DE PASSAGEM SUBTERRÂNEA, PARA CABOS DE SAÍDA DE BAIXA TENSÃO EM UNIDADES CONSUMIDORAS ATENDIDAS COM TRANSFORMADORES DE ATÉ 75KVA
 - 3- AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO OS VALORES MÍNIMOS EXIGIDOS E ESTÃO EXPRESSAS EM CENTÍMETROS

00	EMIÇÃO INICIAL	01/04/2024	Dante Poffo
REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
<div><div></div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEM SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RUA BENJAMIN MARGOTTI, 214 - CENTRO - VARGEM - CEP 89638-000</div></div>			
OBRA: ACADEMIA DA SAÚDE		PROJETO APROVATIVO	
PROGRAMA: RUA RAPHAEL MARCANTE - CENTRO - VARGEM SC		ESCALA: Indicada	
REFERENCIA:		PRANCHAS:	
PROJETO ELÉTRICO PLANTA BAIXA QUADRO ELETRICO		ELE. 01/02	
ARQUIVO	DESENHO Dante	DATA: 01/04/2024	